

Overensstemmelseserklæring

Leverandør:

Techo A/S
Rømersvej 14
7430 Ikast

Leverandøren erklærer herved at følgende produkter:

Strålevarmepaneller, type: SP
Produktbetegnelse: TechoSport

er i overensstemmelse med følgende direktiv og standarder.:

Byggevaredirektivet 89/106/EEC Bilag III.2 ii) Variant 2

Produkterne er udarbejdet iht. EN 14 037-1, ZA:



Techo A/S
Rømersvej 14
7430 Ikast

Type SP
TechoSport
10

EN 14 037-1, ZA
Loftmonterede radiatorpaneller til vand med en temperatur under 120° C.
Testrapport nr. DC210D12.2914
Testrapport nr. DC210D12.2915
Testrapport nr. DC210D12.2916

TechoSport strålevarme, type SP

Max. operationelle tryk: 6 bar

Trykprøvet laboratorietest: 10,14 bar

Vægtet termisk output (6°930): 400,77 W/m
Karakteristisk equation: $\Phi = 4,2288 \cdot \Delta t^{1,1358}$

Notificeret testlaboratorie:
Institut für GebaudeEnergitik
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 35
70569 Stuttgart / Germany
Akk iht. ISO/IEC 17025 DAP-PL 3139.00

Notifizierte Stelle durch
DIBT Deutsches Institut
für Bautechnik
Nr. 0626
Notified body

Ydelser og holdbarhed er under forudsætning af korrekt montage og tilslutning udført iht. vore montageanvisninger mv.

Dato: 10.05.2010


Per Andersen
Direktør